

Зона	Населено място	Пункт	Дата на пробвземане	Протокол от изпитване	Тип м-г	Бележки	Ешерихия коли	Колиформни	Колстридиум перфрингенс
Дъбовик	Дъбовик	Парашкева Друмчева	13.11.2018	1282	A		0	0	
Дъбовик	Пленимир	Иван Петров	13.11.2018	1283	A		0	0	
Дъбовик	Равнец	Емил Симеонов	13.11.2018	1284	A		0	0	
Пастир	Ген. Тошево	ул. Дим. Благоев 35	13.11.2018	1285	A		0	0	
Пастир	Люляково	ул. 11, №1	13.11.2018	1286	A		0	0	
Каварна	Каварна	Вик	19.11.2018	1293	A		0	0	
Каварна	Каварна	ЦДГ Здравец	19.11.2018	1294	B				
Каварна	Каварна	Вик	21.11.2018	1306					
Болата	Българево	ул. 1, №33	19.11.2018	1295	A		0	0	
Горун	Раковски	А. Апостолов	19.11.2018	1296	A		0	0	
Горун	Х. Димитър	Донка Тодорова	19.11.2018	1297	A		0	0	
Крушари	Крушари	Златка Димитрова	20.11.2018	1299	A		0	0	
Крушари	Бистрец	Елин Нуриев	20.11.2018	1300	A		0	0	
Телериг	Телериг	Георги Куртев	20.11.2018	1301	A		0	0	
Телериг	Ефр. Бакалово	ул. 1, №6	20.11.2018	1302	A		0	0	
Малина	Малина	ул. 1, №4	26.11.2018	1316	A		0	0	
Горица	Василево	Васил Гинков	26.11.2018	1317	A		0	0	
Калина	Калина	Парашкева Георгиева	26.11.2018	1318	A		0	0	
Сираково	Сираково	Дим. Стоянов	26.11.2018	1319	A		0	0	
Кардам	Снягово	Курбан Бекир	27.11.2018	1320	A		0	0	
Кардам	Кардам	ул. 1, №68	27.11.2018	1321	A		0	0	
Кардам	Йовково	Ахмед Карадаи	27.11.2018	1322	A		0	0	
Чернооково	Чернооково	ул. 1, №6	27.11.2018	1323	A		0	0	
Чернооково	Рогозина	Орхан Али	27.11.2018	1324	A		0	0	
Бежаново	Ал. Стамболийски	Катя Костова	27.11.2018	1325	A		0	0	
Бежаново	Бежаново	ул. 12, №4	27.11.2018	1326	A		0	0	
Добрич	Добрич	Соц. грижи	29.11.2018	1327	A		0	0	
Добрич	Добрич	ЦДГ №18	29.11.2018	1328	A		0	0	
Добрич	Добрич	ДКЦ №2	29.11.2018	1329	A		0	0	
Добрич	Добрич	ЦДГ №11	29.11.2018	1330	A		0	0	
Добрич	Добрич	ДКЦ №1	29.11.2018	1331	A		0	0	

Изготвил: П. Михалева-РИЛ



pH	Al	NH4	Вкус	СЕП	Fe	Mn	Мирис	Мътност	NO3	NO2	Нитрити на изход пречиствателите	o.CI	Цвят	Брой колонии(микро-обно число)
7,58			приемливо	457			приемливо	приемливо	1,4			<0,05	приемливо	приемливо
7,72			приемливо	460			приемливо	приемливо	0,9			<0,05	приемливо	приемливо
7,86			приемливо	458			приемливо	приемливо	1,1			<0,05	приемливо	приемливо
7,45			приемливо	568			приемливо	приемливо	0,8			<0,05	приемливо	приемливо
7,28			приемливо	571			приемливо	приемливо	0,8			<0,05	приемливо	приемливо
7,06			приемливо	675			приемливо	приемливо	42,1			<0,05	приемливо	приемливо
	<10	<0,05			200	<10				<0,01				
								приемливо						
7,02			приемливо	740			приемливо	приемливо	51,5			<0,05	приемливо	приемливо
7,04			приемливо	728			приемливо	приемливо	75,5			<0,05	приемливо	приемливо
7,10			приемливо	732			приемливо	приемливо	77,1			<0,05	приемливо	приемливо
7,18			приемливо	665			приемливо	приемливо	16,1			<0,05	приемливо	приемливо
7,40			приемливо	669			приемливо	приемливо	14,6			<0,05	приемливо	приемливо
7,26			приемливо	780			приемливо	приемливо	41,2			<0,05	приемливо	приемливо
7,36			приемливо	789			приемливо	приемливо	43,0			<0,05	приемливо	приемливо
7,30			приемливо	571			приемливо	приемливо	6,6			0,09	приемливо	приемливо
7,42			приемливо	586			приемливо	приемливо	7,8			<0,05	приемливо	приемливо
7,32			приемливо	837			приемливо	приемливо	74,6			<0,05	приемливо	приемливо
7,49			приемливо	635			приемливо	приемливо	1,2			<0,05	приемливо	приемливо
7,48			приемливо	644			приемливо	приемливо	8			<0,05	приемливо	приемливо
7,32			приемливо	644			приемливо	приемливо	5,8			<0,05	приемливо	приемливо
7,26			приемливо	651			приемливо	приемливо	8,3			<0,06	приемливо	приемливо
7,32			приемливо	682			приемливо	приемливо	3,5			<0,05	приемливо	приемливо
7,44			приемливо	682			приемливо	приемливо	3,2			<0,05	приемливо	приемливо
7,78			приемливо	745			приемливо	приемливо	37,3			<0,05	приемливо	приемливо
7,31			приемливо	750			приемливо	приемливо	39,9			<0,05	приемливо	приемливо
7,24			приемливо	747			приемливо	приемливо	45,6			<0,05	приемливо	приемливо
7,18			приемливо	743			приемливо	приемливо	45,2			<0,05	приемливо	приемливо
7,26			приемливо	750			приемливо	приемливо	47,3			<0,05	приемливо	приемливо
7,54			приемливо	739			приемливо	приемливо	42,9			<0,05	приемливо	приемливо
7,30			приемливо	743			приемливо	приемливо	46,0			<0,05	приемливо	приемливо

