„Водоснабдяване и канализация“ ЕООД
гр. Добрич, бул. "3-ти март" №59; тел.: 058/ 655 888 факс: 058 630 003
e-mail: vik@bergon.net

Справка за изпълнение на годишната програма за мониторинг на питейни води - 2014г.

Зона: 08.Пастир		**Пунктове за мониторинг в зоната:** • **гр.Ген.Тошево** • **с.Писарово** • **С.Люляково**	
Показател	Единица	Стойност	Допуск,съгласно Наредба №9/2001
Цвят	цветни градуси	0	Приемлив за потребителите и без значими колебания спрямо обичайното за показателя
Вкус	качествено	Без привкус	
Мирис	бала	0	
Мътност	NTU	0,30 – 1,88	
pH	pH - единици	7,32 – 7,74	6,5-9,5
електроводимост	µS/cm	560 - 632	2000
Амониеви йони	mg/dm^3	<0,05	0,5
Нитрити	mg/dm^3	<0,01	0,5
Нитрати	mg/dm^3	0,7 – 11,3	50
Манган	$\mu g/dm^3$	< 10	50
Хлориди	mg/dm^3	34,0	250
Сулфати	mg/dm^3	47	250
Фосфати	mg/dm^3	0,09	0,5
Флуориди	mg/dm^3	0,29	1,0
Желязо	$\mu g/dm^3$	140 - 170	200
Алуминий	$\mu g/dm^3$	< 10	200
Арсен	$\mu g/dm^3$	< 1	10
Бор	mg/dm^3	0,3 - 0,4	1,0
Мед	mg/dm^3	< 0,04	2,0
Цианиди	$\mu g/dm^3$	< 1	50
Хром	$\mu g/dm^3$	< 10	50
Перманганатна окисляемост	mgO_2/dm^3	0,78	5,0
колиформи	КОЕ /100ml	0/100	0/100
Е.коли	КОЕ /100ml	0/100	0/100
Ентерококи	КОЕ /100ml	0/100	0/100
Брой колонии при 22°C	КОЕ/ml	7 - 13	Без значими колебания спрямо обичайната за показателя за съответната вода
Clostridia	КОЕ /100ml	0/100	0/100